

## **Ergänzungen zu den Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Fernwärme-Heizwassernetz (TAB-HW)**

### **Neue Auslegungsparameter für Fernwärme – Hausstationen**

Aufgrund der mittelfristig bevorstehenden Reduzierung der Vorlauftemperatur im Fernwärmenetz, sind neu zu errichtende Anlagen (in Neubau und beim Anlagentausch) auf die künftigen Betriebsdaten auszulegen. Grund dieser Temperaturreduzierung ist der fortschreitende Einsatz von regenerativen Erzeugungsanlagen in der Fernwärmeversorgung. Durch eine frühzeitige Anpassung der Kundenanlagen kann die geplante Umstellung ohne Umbaumaßnahmen erfolgen.

#### **Folgende Daten sind einzuhalten bzw. zu berücksichtigen:**

- maximale Vorlauftemperatur von 90°C (bei 0°C Außentemperatur)  
minimale Vorlauftemperatur beträgt weiterhin 75°C
- Die zulässige Rücklauftemperatur wird auf 40°C herabgesetzt

**Künftig sind alle Übergabestationen auf der Primärseite mit den Parametern 90/40°C auszulegen.**

Die Umsetzung dieser Änderung ist ab sofort gültig